На Ваш запрос сообщаю следующее.

Согласно п. 15 «Методики определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах» (утверждена приказом МЧС от 10.07.2009 г № 404, изменения утверждены приказом МЧС России от 14.12.10 № 649) информация о частотах реализации пожароопасных ситуаций (в том числе возникших в результате ошибок работника), необходимая для оценки риска, может быть получена непосредственно из данных о функционировании исследуемого объекта или из данных о функционировании других подобных объектов. Рекомендуемые сведения по частотам реализации инициирующих пожароопасные ситуации событий для некоторых типов оборудования объектов, частотам утечек из технологических трубопроводов, а также частотам возникновения пожаров в зданиях приведены в приложении № 1 к указанной Методике.

Таким образом, выбор частоты реализации пожароопасных ситуаций остается за лицом, проводящим расчет пожарного риска. Так как сведения по частотам инициирующих пожароопасные ситуации событий, приведенные в приложении № 1 к Методике, являются рекомендуемыми, то лицо, проводящее расчет пожарного риска, имеет право пользоваться любыми справочными источниками информации по соответствующим частотам.

Согласно части 3 статьи 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» при выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных федеральными законами о технических регламентах, и требований нормативных документов по пожарной безопасности расчет пожарного риска не требуется.

Таким образом, в связи с тем, что прокладка газопровода и размещение здания энергоцентра по отношению к жилым, общественным и административным зданиям выполнены в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности и федеральных законов о технических регламентах, проводить расчет пожарного риска и разрабатывать компенсирующие мероприятия для населения, размещенного на нормативных расстояниях от указанных объектов, не требуется.

Заместитель начальника  И.Р. Хасанов