Уважаемый Иван Сергеевич!

В ответ на Ваше обращение от 11.10.2018 г. №33913997 в МЧС России сообщаю следующее.

Расчет эвакуационных путей и выходов, о котором идет речь в части 1 статьи 89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент), устанавливает необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов в зависимости от количества людей и характеристик здания и производится в соответствии с положениями СП 1.13130.2009. При этом применяемые в зданиях и сооружениях средства пожаротушения не учитываются.

Расчет пожарного риска в соответствии с положениями Методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различных классов функциональной пожарной опасности не предусматривает проведение расчета эвакуационных путей и выходов. Следовательно, учет средств пожаротушения при проведении расчета риска не противоречит положениям части 1 статьи 89 Технического регламента.

Начальник института Д.М. Гордиенко

А.В. Карпов
(495) 524-81-35