О разъяснении требований
пожарной безопасности

По поручению руководства МЧС России, по существу изложенного в Вашем письме вопроса (Ваше обращение № 33963203 от 13.11.2018 г.), сообщаю следующее.

В соответствии с пунктом 4 «Методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различных классов функциональной пожарной опасности» (утвержденной приказом МЧС России от 30.06.2009 № 382, с изменениями, внесенными приказами МЧС России №749 от 12.12. 2011 г. и № 632 от 02.12.2015 г.) (далее - Методика) результаты и выводы, полученные при определении пожарного риска, используются для обоснования только тех параметров и характеристик объектов, которые учитываются в настоящей Методике.

В связи с этим, обосновывать расчетом пожарного риска устройство лестницы 3-го типа, взамен лестничной клетки, не допускается.

Начальник института Д.М. Гордиенко