В Приложении №1 к «Методике определения расчётных величин пожарного риска на производственных объектах» (утверждена приказом МЧС России от 10.07.09 №404, изменения утверждены приказом МЧС России от 14.12.10 № 649) (далее Методика) представлены рекомендуемые сведения по частотам возникновения пожаров в зданиях. Также допускается при определении частоты возникновения пожара для зданий производственных объектов площадью более 1000 $м^2$ использовать формулу П2.1 «Пособия по определению расчетных величин пожарного риска для производственных объектов» М.: ВНИИПО, 2012» (далее Пособие).

Данные, представленные как в Методике, так и в Пособии являются рекомендуемыми и равнозначными.

По нашему мнению, при отсутствии каких либо данных допускается использование данных по более пожароопасным объектам.

Заместитель начальника института –
начальник НИЦ ПП и ПЧСП И.Р. Хасанов