О разъяснении требований
пожарной безопасности

В соответствии с поручением заместителя Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генерал-майора внутренней службы С.А. Кададова, по существу изложенного в Вашем письме вопроса (Ваше обращение № 33467847 от 31.12.2017 г.), сообщаю, что для зданий с устройством многосветного пространства (атриума) на основании части 2 статьи 78 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», должны быть разработаны специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, в том числе и расчет пожарного риска.

Заместитель начальника института
по оперативно-служебной деятельности В.В. Телеш