О разъяснении требований
положений Методики

По существу Вашего обращения сообщаю, что в соответствии с пунктом 4 «Методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различных классов функциональной пожарной опасности» (утверждена приказом МЧС от 30.06.2009 г. № 382, с учетом изменений, утверждённых приказом МЧС России от 12.12.2011 г. № 749 и № 632 от 01.12.2015 г.) результаты и выводы, полученные при определении пожарного риска, используются для обоснования только тех параметров и характеристик зданий и сооружений, которые учитываются в настоящей Методике.

В связи с этим, для зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1-Ф4 расчетом пожарного риска не может быть обосновано устройство одного эвакуационного выхода из помещения, в котором в соответствии с нормативными требованиями должно быть не менее двух эвакуационных выходов.

Заместитель начальника института Е.В. Павлов

Пожарно-техническая библиотека сайта http://pb01.ru/