В ответ на Ваш запрос относительно «Методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности» сообщаю, что, по мнению специалистов института, при определении времени начала эвакуации квартиру в жилом здании (класс функциональной пожарной опасности Ф 1.3, Ф 1.4) следует рассматривать как одно помещение. Соответственно для всех комнат квартиры, в которой возник пожар, время начала эвакуации следует принимать равным 0,5 мин.

Врио начальника И.Р. Хасанов

О разъяснении положений
методики определения расчетных
величин пожарного риска

Уважаемый Николай Петрович!

Просим разъяснить, возможно ли в рамках расчетов по оценке индивидуального пожарного риска по Приказу от 30 июня 2009 г № 382 «Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности» (далее-Методика) для жилых зданий (класс функциональной пожарной опасности Ф1.3, Ф1.4) при определении времени начала эвакуации в соответствии с Приложением № 5 Методики квартиру рассматривать как помещение очага пожара, то есть для всех комнат квартиры время начала эвакуации принимать равным 0,5 мин?

Генеральный директор И. А. Шатаров