Об определении частоты
возникновения пожара

По существу Вашего обращения сообщаю, что, согласно статье 2 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пожарный риск это мера возможности реализации пожарной опасности объекта защиты и ее последствий для людей и материальных ценностей.

Частота возникновения пожара в здании, рассчитываемая с помощью табл. П1.3 Приложения 1 «Методики определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах», характеризует количество пожаров в зданиях в год.

Заместитель начальника института –

начальник НИЦ ПП и ПЧСП И.Р. Хасанов