О разъяснении требований
нормативных документов

В ответ на Ваш запрос сообщаю, что при проведении расчета пожарного риска по Методике определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности (утверждена приказом МЧС от 30.06.2009 г № 382, с изменениями), частота возникновения пожара принимается в зависимости от функционального назначения объекта. Определение класса функциональной пожарной опасности производится на стадии проектирования, исходя из анализа характеристик для конкретного объекта.

В случае, если здание является многофункциональным, то частота возникновения пожара принимается равной $4x10^{-2}$.

Заместитель начальника института
по оперативно-служебной деятельности В.В. Телеш