О разъяснении требований
нормативных документов

E-mail:pi.smk.@mail.ru

В ответ на Ваше обращение сообщаем, что в соответствии с п.6.1.1 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» не менее двух эвакуационных выходов, как правило, должны иметь этажи здания при общей площади квартир на этаже (на этаже секции) более 500 м^2. При наличии одного эвакуационного выхода с этажа каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м, кроме эвакуационного, должна иметь аварийный выход.

В соответствии с п.6 Методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности (приказ МЧС России №1140 от 14 ноября 2022 г.) (далее - Методика) определение расчетных величин пожарного риска может проводиться для подтверждения условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, предусмотренного пунктом 2 части 1 статьи 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», при невыполнении требований нормативных документов по пожарной безопасности, учитываемых Методикой, а также для подтверждения эффективности мероприятий, разработанных (разрабатываемых) в рамках специальных технических условий или комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Следовательно, расчет пожарного риска, выполненный в соответствии с Методикой, не может являться основанием для невыполнения положений нормативных документов, которые не учитываются расчетом пожарного риска, в том числе требований, упомянутых в Вашем обращении.

Также сообщаем, что в соответствии с п.23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов необходимо обеспечивать соблюдение проектных решений в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов.

Заместитель начальника института –
начальник НИЦ НТП ПБ А.Ю. Лагозин