О применении нормативных документов

По существу обращения сообщаем, что в соответствии с «Методикой определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различных классов функциональной пожарной опасности», утвержденной приказом МЧС России от 14.11.2022 № 1140 (зарегистрирован Минюстом РФ №72633 от 20.03.23) отсутствие второго эвакуационного выхода с этажа здания, требуемого в соответствии с нормативными документами, допускается обосновывать расчетом пожарного риска, за исключением случаев, когда указанные выходы ведут из одного помещения.

Начальник института Д.М. Гордиенко