Исключение составляет случай, когда указанный эвакуационный выход одновременно является единственным выходом из помещения, в котором необходимо предусматривать не менее двух эвакуационных выходов.

Обоснование отсутствия второго эвакуационного выхода с этажа при расчете пожарного риска с помощью Методики определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах (приказ МЧС от 26.06.2024 г № 533) производится аналогичным образом.

Начальник института

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

37B20D6888831280909D9CBE30964F273
Владелец: Сивенков Андрей Борисович
Действителен с 03.07.2024 по 26.09.2025

А.Б. Сивенков