О разъяснении требований нормативных документов

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено Ваше обращение от 20.03.2024 №34579772, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное от 20.03.2024 № ГИ-4732. По существу содержащихся в нем вопросов сообщаем следующее.

В соответствии с п. 2 Методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различных классов функциональной пожарной опасности (приказ МЧС России №1140 от 14 ноября 2022 г.) (далее – Методика) определение расчетных величин пожарного риска может осуществляться для отдельных частей зданий (как выделенных, так и не выделенных в отдельный пожарный отсек) при одновременном выполнении следующих условий:

- часть здания выделена глухими (без применения открывающихся конструкций) противопожарными преградами в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности;

- пути эвакуации из указанной части здания обособлены от путей эвакуации из других частей здания (не имеют общих участков).

Временно исполняющий обязанности
начальника института С.Н. Таранов

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ