О разъяснении требований нормативных документов

По существу Вашего обращения сообщаем, что в соответствии с п. 16 Методики определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах (утв. Приказом МЧС России от 26.06.2024 № 533) (далее – Методика) для определения частоты реализации пожароопасных ситуаций, как правило, должны использоваться статистические данные по аварийности или расчетные данные по надежности технологического оборудования, соответствующие специфике рассматриваемого объекта, приведенные в справочных источниках информации. При отсутствии указанных данных информация о частотах реализации пожароопасных ситуаций (в том числе возникших в результате ошибок работника), необходимая для оценки риска, берется из данных о функционировании исследуемого объекта или из данных о функционировании других подобных объектов или используются сведения по частотам реализации инициирующих пожароопасные ситуации событий для некоторых типов оборудования объектов, частотам утечек из технологических трубопроводов, а также

частотам возникновения пожаров в зданиях, указанные в приложении №1 к Методике.

Таким образом, Методика не исключает возможности применения иных расчетных величин частот реализации пожароопасных ситуаций.

При этом обращаем Ваше внимание, что обоснования принятых при расчете риска параметров (в том числе – частоты пожара) должны быть отражены в отчете по результатам расчета пожарного риска с учетом проведенного анализа пожарной опасности и специфики объекта защиты.

Заместитель начальника института
(по оперативно - служебной деятельности) В.В. Телеш