МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА”
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,
Московская область,143903
Телефон: (495) 521-23-33
Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail:vniipo@vniipo.ru; http://www.vniipo.ru

06.08.2026 №ИГ-117-13-5-1734
На № 34936068 от 20.07.2026

О результатах рассмотрения обращения

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено Ваше обращение от 20 июля 2026 г. № 34936068, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное от 20 июля 2026 г. № ГИ-11633. По существу Вашего обращения сообщаем следующее.

В соответствии с пунктом 39 «Методики определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах», утвержденной приказом МЧС России от 26 июня 2024 г. № 533 (далее – Методика), величина потенциального риска в n-ом помещении определяется как сумма произведений частоты реализации сценария пожара и вероятности поражения человека опасными факторами пожара в этом помещении.

Таким образом, в формулах (П1.1) и (П1.2) Методики фигурирует площадь помещения с очагом пожара.

В случае рассмотрения одного наиболее неблагоприятного сценария пожара следует учитывать суммарную частоту пожаров в помещениях, для которых этот сценарий является наиболее опасным.

В соответствии с пунктом 12 приложения № 1 к Методике суммарную частоту возникновения пожаров (в том числе пожаров, возникающих вследствие развития пожароопасных ситуаций, связанных с разгерметизацией технологического оборудования с обращением горючих газов и жидкостей) в помещениях объекта, не относящихся к категориям А или Б по

взрывопожарной и пожарной опасности, допускается определять по формулам (П1.1) и (П1.2).

В этом случае построения логических деревьев событий, связанных с возникновением различных типов сценариев пожара на технологическом оборудовании для определения частоты пожара в рассматриваемом помещении не требуется.

В соответствии с пунктом 16 Методики значения частот реализации пожароопасных ситуаций (пожаров), приведенные в приложении № 1 к Методике, применяются только при отсутствии данных, указанных в данном пункте. Следовательно, в случае наличия данных в справочных источниках, применение сведений, указанных в приложении № 1 к Методике, не требуется.

Заместитель начальника института
(по взаимодействию с
территориальными органами) Т.Ф. Валеев

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

2B1F1F686B477FE3F607EFF458F8E55E
Владелец: Валеев Тимур Фанович
Действителен с 22.01.2026 по 17.04.2027

Рукавишников Максим Михайлович
+7 (495) 524-82-09