МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА" НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область,143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; http://www.vniipo.ru

13.04.2021 № ИГ-117-463-13-4

На № б/н от 05.04.2021

Гр. Гладких Н.Н.

e-mail: n.glad@outlook.com

О разъяснении требований
нормативных документов

Уважаемый Николай Николаевич!

В ответ на Ваше обращение сообщаю, что в соответствии с п. 9.2.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» под помещениями пожаробезопасных зон и над указанными помещениями не допускается размещать помещения иного функционального назначения. Указанное требование означает, что непосредственно под (над) пожаробезопасными зонами могут быть размещены только холлы, вестибюли (фойе), лифтовые холлы и др. аналогичные помещения с ограниченным количеством горючей нагрузки. При размещении технических помещений, указанные помещения должны иметь категорию не выше В4.

С уважением,
Начальник института

Д.М. Гордиенко